

Министерство черной металлургии СССР

УДК 669.14-462-122.2
Группа В 62

Согласовано:

Зав. нач. тех. управления
Мирэнергосмаш

В. П. Платов

"26"

07

1977

Утвержден:

Начальник Главного технического Управления
МЧМ СССР

В. В. Лемпицкий

"26"

07

1977

ТРУБЫ ПЛАЗНИКОВЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ ИЗ СТАЛИ
МАРК 12Х1МФ и 20 ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Технические условия

ТУ 14-3-341-75

Изменение № 3

Срок введения: 1 января 1978 г.

1. Пункт 1.1. Таблицу I дополнить размером 32x6x48 мм из стали 12Х1МФ с предельными отклонениями согласно таблице приведенной ниже.

Наружн. диаметр,	Допуск на нар. диам.	Толщина стенки	Допуск на тол. стенки	Размер по плавникам,	Допуск на размер по плавн.	Средн. толщ. плавн.	Допуск на тол. плавн.	Длина трубы	Допуск на длину трубы,
мм	мм	мм	%	В, мм	мм	мм	мм	мм	мм
32	± 0,4	6	±10	48	+0,7 -0,3	6,5	±0,6	6000- 8000	+35

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 2 примечания к таблице I дополнить: теоретическая масса 1 метра трубы размером 32x6x48 мм - 4,63 кг.

2. Раздел 5 "Порядок расчета за продукцию" дополнить: "Трубы расцениваются по дополнению № I к преysкуранту ОI-04-1975 г., таб. 2I, с учетом раздела У этого преysкуранта, исходя из труб 32x6x46 мм из соответствующей марки стали".

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
и качества Министерства СССР

Утверждено и внесено в реестр
государственной регистрации

14.12.77 за № 13825

Согласованы:

Заместитель начальника
технического управления
Минэнергомаш

Винников А.Г. ВИННИКОВ
"28" 06 77

Начальник отдела
опытно-конструкторских
и научно-исследовательских
работ по котлостроению
Минэнергомаш

Лебедев В.В. ЛЕБЕДЕВ
"28" 06 77

Главный инженер ЗиО

Талеев Е.А. ТАЛЕЕВ
"23" 06 77

Разработаны:

Главный инженер
Союзгипростали МЧМ СССР

Ткаченко
В.А. ТКАЧЕНКО
"26" 07 77



Зам. директора ВНИТИ
А.А. ШЕВЧЕНКО
"28" 08



Главный инженер ПНТЗ
А.А. ФТОВ
"5" 07 77

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
30 августа 77
Зам. лабор. ...
ВНИТИ

К Техническим условиям
ТУ 14-3-341-75
Изменение № 3