


Лист утверждения
Изменения №1 к стандарту
СТО ЦКТИ 100-2010

Заведующий отделом прочности и ресурса
энергооборудования ОАО «НПО ЦКТИ»



С.Н. Гаврилов

“ “ _____ 2014 г.

Заведующий отделом технического
регулирования, лицензирования и
информационного обеспечения
ОАО «НПО ЦКТИ»



Ю.А. Каяндер

“ “ _____ 2014 г.

Заведующий лабораторией прочности котлов
и трубопроводов ОАО «НПО ЦКТИ»



А.В. Гасев

“ “ _____ 2014 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА»
(ОАО «НПО ЦКТИ»)

ПРИКАЗ

05.02.14

№ 43

Санкт-Петербург

Об утверждении и введении
в действие Изменения №1
к СТО ЦКТИ 100-2010

В соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона «О техническом регулировании» и статей 4.9 и 4.13 ГОСТ Р 1.4-2004

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменение №1 к стандарту организации СТО ЦКТИ 100-2010 «Опорно-подвесная система трубопроводов тепловых станций. Требования к конструкции, расчету на прочность, изготовлению и монтажу», разработанное отделом прочности и ресурса энергооборудования (№ 24). Изменение согласованию с организациями и Ростехнадзором не подлежит в связи с тем, что его содержание не влияет на основные положения действующего стандарта СТО ЦКТИ 100-2010.

2. Срок введения Изменения №1 в действие с 01.03.2014 без ограничения срока действия.

3. Заведующему отделом № 24 С. Н. Гаврилову обеспечить заинтересованные организации и предприятия Изменением №1 к СТО ЦКТИ 100-2010 в соответствии с полученными заявками. Электронную версию Изменения №1 передать в электронный технический архив (отдел № 22). Информацию об утвержденных Изменениях разместить на сайте ОАО «НПО ЦКТИ».

4. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя генерального директора А. В. Судакова.

Генеральный директор


В.Е. Михайлов



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ОАО "НПО ЦКТИ"	Отдел №24	Извещение БВАИ. 147-2014	СТО ЦКТИ 100-2010				
ДАТА ВЫПУСКА		Приказ ОАО "НПО ЦКТИ" № 43 от 05.02.2014	Лист	Листов 1			
ПРИЧИНА		Предложение ОАО «ЭМАльянс» (г.Таганрог), исх. №ИЦ/ТО-2-18 от 13.03.2012 и ОАО «ЗКО» №688 от 30.11.2011		Код 9			
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Не отражается					
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		Внедрение с 01.03.2014 По графику ТПП					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		-----					
РАЗОСЛАТЬ		ОАО «ЭМАльянс» (г.Таганрог), ОАО «ЗКО», ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ»					
ПРИЛОЖЕНИЕ		-----					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ						
1	<p>1. Пункт 1.2.5 исключить.</p> <p>2. Пункт 3.2. Второе сокращение – ТУ, исключить. Внести сокращение: ВК – визуальный контроль.</p> <p>3. Пункт 5.1.8. Во втором абзаце заменить слова: «не ниже 40°С» на «не ниже минус 40°С».</p> <p>4. Пункт 6.1.1. Второй абзац исключить.</p> <p>5. Пункт 6.2.1.1 исключить.</p> <p>6. Пункт 7.14.4.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулу момента M_H записать в следующем виде: $M_H = M_Z + Q_X \cdot H$, - формулу момента M_F: $M_F = M_X + Q_Z \cdot H$. <p>7. Пункт 7.14.4.2. Формулу напряжения σ_{max} изложить в следующем виде:</p> $\sigma_{max} = \left \frac{M_H}{W_1} \right + \left \frac{M_F}{W_2} \right + \left \frac{P}{F} \right $ <p>8. Пункт В.1.5. Заменить слова «паспорт ОПС» на «паспорт трубопровода».</p>						
СОСТАВИЛ	Табакман М.Л.		03.02.14	НОРМО-КОНТРОЛЕР	Кубышкин А.П.		
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС							

