

## Изменение № 2 главы СНиП II-Л.7-62

Приказом Госстроя СССР от 3 августа 1966 г. № 136 утверждено и с 1 октября 1966 г. введено в действие приведенное ниже изменение № 2 главы СНиП II-Л.7-62. «Магазины. Нормы проектирования».

К п. 6.7. Пункт изложен в следующей редакции:

«6.7. Эксплуатация электронагревательных приборов в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже, кладовых и торговых залах (за исключением буфетов) не допускается. Установка штепсельных розеток в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых не допускается. Электронагревательные приборы для глажения готовой одежды допускаются только в специально выделенных для этой цели помещениях. Установка электронагревательных приборов для подогрева пищи допускается только в конторских помещениях и в помещениях для персонала.

В помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых, кроме таких помещений с полами на грунте, допускается установка на несгора-

емых основаниях трехполюсных силовых штепсельных розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.»

К п. 6.8. Пункт изложен в следующей редакции:

«6.8. Для отключения, по окончании торговли, электрических сетей в торговых залах, помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых надлежит предусматривать специальные рубильники (выключатели), устанавливаемые на несгораемых основаниях. Эти рубильники не должны отключать холодильные установки, наружные витрины и рекламное освещение.

Рубильники, отключающие электрические сети помещений для хранения и подготовки товаров к продаже и кладовых, должны быть расположены вне этих помещений и заключены в шкафы или ниши с приспособлениями для пломбирования; устройство дежурного освещения в этих помещениях не допускается.»