

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Сталин
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.101-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ


Л.М. Бажено

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашидзе

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ершолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.313.101-76
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
 КОРПУСА ШТУЦЕРА
 Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению 3 от

Дата введения 01.07.93

Пролить срок действия стандарта до 01.04.98.
 На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2. Чертеж. Заменить: $\sqrt[2]{\frac{R_{\text{нпс}}}{V}}$ на $\sqrt[4]{V}$; Дополнить словами: "Ноуказание предельные отклонения размеров: $\pm \frac{UT16}{2}$ ".

Пункт 3. Изложить в новой редакции: "Материал -

Груба ГОСТ 10704 Допускается применение труб по
 ВСТЭпсГОСТ 10705
 ГОСТ 8732.

Табл. Граф у "Масса, кг" изложить в новой редакции: "Масса,
 но более, кг".

Издание официальное

Перепечатка воспрещена