

СОГЛАСОВАНО


Трест "Совзкотлокомплент"  
Управляющий трестом

№ 114-10 И.Ф. Григорьев

" 14 " сентября 1982 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра  
энергетического машиностроения

 В.М. Вельченко  
" 14 " сентября 1982 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ №1**

по проекту введения  
ОГ.ОГ.83

Группа БЗБ

ОСТ 108.271.103-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ,  
СИСТЕМЫ ТРУБЫ: ДЛИНОЙ 2000 мм.  
Конструкция в разрезе

---

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить;  
ОГ.ОГ.83 на ОГ.ОГ.88.

На нижней поле первой страницы ввести отметку "Проверен в  
1982г."

Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Материал теплообмен-  
ных трубок - труба ДСРМ 16х1х2050 по 70-1 ГОСТ 21646-76.

Допускается применение трубок из латуни марки Л63 ГОСТ 21646-76  
и ГОСТ 494-76."

Таблица 2, Кол. 2. Заменить ссылку:  
ГОСТ 494-69 на ГОСТ 21646-76.

---

Издательство ЦКТИ. Тираж 5000. Цена 50/ , 1983 г.

---

Допечатка. НПО ЦКТИ. Тираж 100. Заказ 89 1989 г.