

ОСТ 108.030.45-82  
 ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ ТРУБ-  
 ЧАТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ.  
 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Утверждено и введено в действие указанием Министростроительства, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87  
 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.89

На первой странице стандарта слово окончание действия заменить: "01.01.89 на "01.01.94".

Пункт 1.1. 13-я строка. Включить "квасцные".

После 20 строки текст дополнить двумя строками: "квасцные",  
 "о системах избыточного воздуха (СИБ)".

Пункт 1.2. Якоже ГОСТ 23172-78 дополнить:  
 ГОСТ 25720-83.

Пункт 2.1.1 и по всему тексту заменить ссылку  
 ГОСТ 24.030.46-74 на ОСТ 108.030.46-86.

Пункт 2.2.4. Слова: "...по согласованной и утвержденной методике" заменить словами: "по методике МУ 34-70-076-84, утвержденной Главтехуправлением Минэнерго СССР".

Пункт 2.2.6. Третий абзац изложить в следующей редакции: "отличных поверхностей зеркала холодной части воздухоподогревателей или толщина металла с приведенным содержанием серы не более 0,025% кг/МПа (0,10% кг/Мвал) - 6 лет, то же при содержании серы до 0,025% кг/МПа (0,10% кг/Мвал) - 3,5 года.

10 021967/01 07.01.88

Пункт 2.3.9 дополнить: "Гидравлическое испытание труб на заводе-изготовителе ТИ не является обязательным в случае проведения на заводе-изготовителе труб 100%-го контроля ультразвуком или иным равноценным неразрушающим методом".

Пункт 2.4.3. Первое предложение дополнить следующим текстом: "... с расположением отдельных отверстий под трубы на сварных швах".

Пункт 2.4.12. Слова "... не должны быть заглублены в трубных отверстиях" заменить словами "... могут быть заглублены в отверстиях до 3 мм".

Пункт 2.5.2. Первое предложение дополнить следующим текстом: "...или раздела 3 (п 3.2. и 3.3) ОСТ 108.030.133-84".

Пункт 2.5.4. Таблица 4. В третьей графе заменить числовое значение 41,5 на 43,2 .

Пункт 2.5.6. Таблица 8. Предпоследняя строка. Слова "для швеллеров № 20" заменить на: "для швеллеров до № 20 включительно"

Пункт 2.5.7. Таблица 9. Во второй графе заменить числовые значения: 8,0 на 15 и 10,0 на 25 .

Пункт 4.2 После слов "секции,куби" дополнить словами: "танкелажные приспособления (рым-болты и др.) для разгрузки секций и кубов и их кантовки".

Пункт 7.2.3. Во втором абзаце после слов "секции или кубы на..." вставить слово "видимую" и далее по тексту.

Пункт 7.3.2 дополнить: "Разгрузка секций,кубов производится с помощью специальных танкелажных приспособлений,поставляемых вместе с секциями,кубами".

Пункт 7.2.9. Заменить ссылку ГОСТ 10354-73 на ГОСТ 10354-82.

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте  
ОСТ 108.030.45-82.

Заменить ссылку ГОСТ 10354-73 на ГОСТ 10354-82. Наименование  
дополнить словами: "Технические условия".

Дополнить:

ГОСТ 25720-83. Котлы водогрейные. Термины и определения.

ОСТ 108.030.133-84. Элементы трубные поверхностей нагрева  
паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-  
утилизаторов. Технические требования.