

Группа Б26

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.343.03-80

Хомуты сварные для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица. Графы "Н", "L*", "Масса, кг", "Тяга резьбовая, поз.1,
2 шт." и "Подушка, поз.2, 1 шт." изложить в новой редакции:

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D _н	Н,		L*	Масса, кг	Тяга резь- бовая, поз.1, 2 шт. Исполнение по ОСТ 108.632. 08-80	Подушка, поз.2, 1 шт.	
		Номин.	Пред. откл.				Мате- риал	Масса, кг
01	325	248	±1,2	500	7,7	37	20К ГОСТ 5520-79	5,1
02	377	274			8,3			5,7
03	426	299			600			9,4
04	465	318	9,8	6,8				
05	530	476	±2	685	13,6	по чертежу		8,6
06	630	526			14,7			9,67
07	720	571	785	16,4	10,80			
08	820	621		17,6	12,0			
09	920	671	±2	905	22,3			13,4
10	1020	722			23,6			14,6
11	1220	822			1105	27,8		16,9
12	1420	922				1305		35,1