

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.55-80

Блоки хомутовые с опорной балкой
для подвесок трубопроводов
ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № МК-002/9684 срок введения установлен с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица I. В графе "*d*" изменить значения в следующих строках:

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_H	<i>d</i>
03; I2	273	
04; I3	325	22
05; I4	377	26
06; I5	426	
07; I6	465	33
08; I7	530	
09; I8	630	39
10; I9	720	

Таблица 2. В графе "Плита опорная, поз.2, 2 шт." изменить значения в следующих строках:

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода Д _н	Плита опорная, поз.2, 2 шт.
		Исполнение по ОСТ 108.275.61-80
07	465	05
08	530	06
09	630	
10	720	

Таблица 3. В графе "Плита опорная, поз.2, 2 шт." изменить значения в следующих строках:

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода Д _н	Плита опорная, поз.2, 2 шт.
		Исполнение по ОСТ 108.275.61-80
16	465	05
17	530	06
18	630	
19	720	