

Приложение  
к постановлению  
Федеральной службы  
по экологическому,  
технологическому  
и атомному надзору  
от 14 августа 2006 г.  
№ 2

**ИЗМЕНЕНИЕ  
В ПНАЭ Г-7-008-89 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК"**

Введено в действие с 1 ноября 2006 г.

Содержание изменения:

1. Пункт 7.2.1 изложить в следующей редакции:  
"7.2.1 Конкретный перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих контролю, устанавливается типовыми программами контроля, которые разрабатываются эксплуатирующей организацией, согласовываются разработчиками РУ, АЭУ и головной материаловедческой организацией, утверждаются эксплуатирующей организацией. Для проектируемых АЭУ типовая программа эксплуатационного контроля состояния основного металла и сварных соединений разрабатывается и утверждается разработчиками РУ и АЭУ и согласовывается головной материаловедческой организацией".
2. В подпункте 4) пункта 7.2.2 слова "трубопроводы группы "В" заменить словами "трубопроводы группы А и В".
3. Пункт 7.6.3 изложить в следующей редакции:  
"7.6.3. Контроль механических свойств основного металла и сварных соединений трубопроводов должен проводиться по рабочим программам. Периодичность контроля механических свойств устанавливается типовой программой контроля".