

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

**ГОСТ**  
**33515—**  
**2015**  
(EN 15408:2011)

---

## **ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**

**Метод определения содержания серы (S), хлора (Cl),  
фтора (F) и брома (Br)**

(EN 15408:2011, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2016

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. № 80-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. № 1657-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33515—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 15408:2011 Solid recovered fuels – Method for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content [Топливо твердое из бытовых отходов. Метод определения содержания серы (S), хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br)], путем изменения отдельных фраз.

Европейский региональный стандарт разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN), ТК 343 «Топливо твердое из бытовых отходов».

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – модифицированная (MOD)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

## Введение

Определение содержания общей серы, хлора, фтора и брома в твердом топливе из бытовых отходов необходимо по экологическим и техническим причинам как на этапе производства, так и на этапе сжигания.

В процессе сжигания топлива эти элементы обычно превращаются в оксиды серы и галогениды. Эти продукты реакции существенно способствуют коррозии металлов и являются вредными выбросами в окружающую среду.

Настоящий метод заключается в сжигании навески в токе кислорода, улавливании серы, хлоридов, фторидов и бромидов поглотительным раствором и последующем их определении различными методами.

Альтернативно для прямого определения серы и хлора можно использовать инструментальные методы анализа. Также можно использовать другие методы при условии, что они дают такие же результаты.

**ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**  
**Метод определения содержания серы (S), хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br)**

Solid recovered fuel. Method for the determination of  
sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content

Дата введения — 2017—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания серы, хлора, фтора и брома в твердом топливе из бытовых отходов различного происхождения и состава после сжигания в атмосфере кислорода. Сера и хлор могут быть определены альтернативно прямым инструментальным методом. Настоящий метод применим для анализа топлив с содержанием элементов более 0,025 г/кг и имеет некоторые особенности проведения испытания в зависимости от определяемого элемента. При определении фтора метод применим для анализа топлив с содержанием определяемого элемента 0,015 г/кг.

Нерастворимые галогениды и сульфаты, присутствующие в исходной пробе или образующиеся в ходе сжигания, не полностью определяются этими методами.

Данный стандарт содержит рекомендации относительно стандартных методов определения галогенидов и сульфатов в растворе, полученном после сжигания пробы.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIMLR 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания  
 ГОСТ 33564—2015 (EN 15357:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Термины и определения

ГОСТ 33510—2015 (EN 15413:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки образца для испытаний из лабораторной пробы

ГОСТ 33512.3—2015 (EN 15414-3:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3. Влага аналитическая

ГОСТ 147—2013 (ISO 1928:2009) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

ГОСТ ISO 3696—2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля\*

ГОСТ 4245—72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4386—89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов

ГОСТ 4389—72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73) Кислород газообразный технический и медицинский.

Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 13867—68 Продукты химические. Обозначение чистоты

ГОСТ 23268.15—78 Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения бромид-ионов

ГОСТ 31867—2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному

---

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. Технические условия.

## ГОСТ 33515—2015

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33564, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 содержание галогенов (halogencontent):** Суммарное содержание галогенов, входящих в состав как органических, так и неорганических соединений в твердом топливе из бытовых отходов, которые могут быть превращены в галогениды (фторид, хлорид, бромид, иодид) путем сжигания с последующей абсорбцией водным раствором.

**П р и м е ч а н и е** — Приведенное определение справедливо только для настоящего стандарта и не соответствует научному определению содержания галогенов.

**3.2 сжигание в кислороде (oxygen combustion):** Сжигание материала в атмосфере кислорода.

### 4 Требования безопасности

Правила обращения с потенциально опасными материалами описаны в соответствующих национальных и международных документах, которые должна соблюдать каждая лаборатория.

Кроме того, необходимо учитывать следующее:

- аппарат для сжигания в кислороде могут обслуживать только опытные сотрудники, проводя все операции в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппарата, прилагаемой производителем;
- следует соблюдать меры предосторожности, предусмотренные при работе с кислородом при высоких температурах и повышенном давлении.

### 5 Сущность метода

Определение серы, хлора, фтора и брома проводят в два этапа или при помощи анализаторов:

- пробу окисляют сжиганием в калориметрической бомбе (по ГОСТ 147), содержащей кислород, под давлением. Галоген- и серосодержащие соединения образуют при этом соответственно галогениды и сульфаты, которые абсорбируются и/или растворяются поглотительным раствором (вода или 0,2 М раствор КОН);

- определяют хлор, фтор, бром и серу методом ионной хроматографии или другим подходящим методом, приведенным в разделе 9. Бром предпочтительно определяют методом ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) по ГОСТ 23268.15, так как при сжигании в кислороде образуются некоторые окисленные формы брома.

### 6 Оборудование и требования к нему

Используют стандартное лабораторное оборудование, а также:

#### 6.1 Аппарат для сжигания в кислороде

Аппарат укомплектован бомбой для сжигания навески топлива, изготовленной из нержавеющей стали или любого другого материала, неразрушающегося в процессе сжигания и не вступающего во взаимодействие с продуктами горения. Бомба оснащена клапаном для подачи кислорода, предохранительным клапаном и электрическими контактами для образования искры. Могут быть использованы выпускаемые промышленностью аппараты для определения теплоты сгорания (калориметры в комплекте с калориметрической бомбой по ГОСТ 147).

Следует обратить внимание на характеристики бомбы для сжигания. Бомба должна быть пригодна для работы с материалами, содержащими значительное количество хлора (например, бомбы для сжигания, устойчивые к хлору).

Аппараты для сжигания оснащены автоматической системой поджига и системой для заполнения кислородом.

#### 6.2 Весы по ГОСТ OIMLR 76-1:

- аналитические весы с точностью взвешивания до 0,1 мг;
- весы с точностью взвешивания до 0,1 г.

### 6.3 Ионный хроматограф

Ионный хроматограф с подходящей анионной делительной колонкой, предварительной колонкой, глушителем фона и электропроводной ячейкой.

### 6.4 Оборудование для титриметрии

Оборудование для конечного определения элементов титрованием с индикатором или методом потенциометрического титрования.

### 6.5 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)

Любое подходящее оборудование с достаточным разрешением и пневматической системой введения пробы.

### 6.6 Автоматический анализатор

Выпускаемые промышленностью приборы для инструментального определения серы и хлора.

## 7 Реактивы

Все реактивы должны иметь степень чистоты не менее ч.д.а. по *ГОСТ 13867*. Реактивы не должны содержать серу и галогены.

7.1 Вода, первой степени чистоты по *ГОСТ ISO 3696*.

7.2 Кислород газообразный по *ГОСТ 5583*, степень чистоты — не менее 99,99%.

7.3 Азот по *ГОСТ 9293*.

Удовлетворяет требованиям, необходимым для использования в ионной хроматографии.

### 7.4 Элюент для ионной хроматографии

Раствор смеси карбонат/гидрокарбонат, используемый в качестве подвижной фазы при хроматографическом разделении ионов. Могут быть использованы другие элюенты в соответствии с инструкцией по использованию конкретной колонки.

### 7.5 Поглотительный раствор

В большинстве случаев в качестве поглотительного раствора используют воду. Если содержание хлора в пробе более 1 % или если стоит задача определить бром, то для более эффективного улавливания газов используют 0,2 М раствор гидроксида калия. В случае необходимости пробу предварительно проверяют на присутствие в ней брома или высоких содержаний хлора с помощью рентген-флуоресцентного анализа.

### 7.6 Стандартные растворы

Стандартные растворы хлора, фтора, брома и сульфатов, имеющиеся в продаже, с содержанием элементов 1000 мг/л, для приготовления рабочих и калибровочных растворов используют разбавленными водой.

### 7.7 Стандартные образцы

Правильность определения проверяют путем анализа стандартных образцов (СО), близких по своим характеристикам к твердому топливу из бытовых отходов, например стандартные образцы твердых отходов.

### 7.8 Контрольные смеси

Для приготовления подходящих контрольных смесей подбирают контрольные вещества таким образом, чтобы в их смеси присутствовали все определяемые в пробе элементы. Концентрация галогенов и серы в смеси должна быть того же порядка, что и концентрация элементов в пробе, и находиться приблизительно в центре области концентраций, измеряемых данным прибором.

Пример приготовления смеси контрольных веществ для определения фтора, хлора, брома и серы: смешивают 0,50 г 4-фтор-бензойной кислоты; 2,0 г 4-хлор-бензойной кислоты; 0,25 г 4-бром-бензойной кислоты; 0,25 г 4-йод-бензойной кислоты; 2,0 г сульфаниловой кислоты и 55,0 г целлюлозы. Гомогенизируют смесь, например с помощью барабанной мельницы. Эта смесь содержит 1,13 г/кг фтора; 7,547 г/кг хлора; 1,656 г/кг брома; 2,132 г/кг йода и 6,17 г/кг серы.

## 8 Помехи и источники ошибок

Емкость, в которой доставляют и хранят пробу, может быть источником ошибок. Материал, из которого она изготовлена, должен быть выбран с учетом того, какие элементы будут определять в помещаемой в емкость пробе. При дроблении и измельчении пробы также существует риск ее загрязнения.

## ГОСТ 33515—2015

Примечание — при испытании пробы с большим содержанием связанной с железом серы метод может дать другие результаты.

### 9 Проведение испытания

#### 9.1 Хранение и предварительная обработка пробы

Лабораторные пробы хранят в соответствии с руководством, изложенным в приложении А.

#### 9.2 Приготовление пробы

Пробу для испытания готовят из лабораторной пробы по ГОСТ 33510.

Для проведения испытания данным методом размер частиц пробы должен быть не более 1 мм. Масса навески пробы для проведения испытания обычно составляет 1 г. Если используемая аппаратура требует меньшей навески, пробу измельчают до размера частиц менее 1 мм, чтобы сохранить представительность навески, отобранной для испытания в соответствии с ГОСТ 33510.

Поскольку результат определения должен быть представлен на сухое состояние топлива, одновременно с испытанием пробы из отдельной навески проводят определение содержания влаги по ГОСТ 33512.3.

Примечание — в некоторых случаях, когда образец не гомогенизирован в отношении хлора, при маленьком размере частиц (например, 0,5 мм), испытание может дать лучшую воспроизводимость результатов.

#### 9.3 Сжигание в бомбе

Оборудование подготавливают к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Отбирают навеску пробы массой примерно 1 г. Навеска может быть:

- таблеткой, спрессованной с помощью ручного пресса;
- помещена и взвешена непосредственно в капсуле (с 20 % воды или без нее);
- помещена и взвешена непосредственно в небольшом полиэтиленовом пакете (с 20 % воды или без нее);
- смешана с катализатором (например, бензойная кислота или др. катализатор, не содержащий значительного количества определяемых элементов).

Навеску взвешивают на весах с точностью до 0,1 мг и переносят в тигель, который закрепляют в держателе для пробы в крышке бомбы для сжигания.

В бомбу для сжигания приливают 10 мл 0,2 М раствора КОН. Собирают бомбу, заполняют ее кислородом и подготавливают аппаратуру к испытанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если содержание хлора в пробе менее 1% и не предусмотрено определение брома, вместо раствора КОН гидроксида калия можно использовать воду.

Проводят сжигание навески пробы (ГОСТ 147), после чего в течение не менее 10 мин дают системе остыть до комнатной температуры. Открывают бомбу, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки.

Определяют хлориды, фториды, сульфаты и бромиды по ГОСТ 4245, ГОСТ 4386, ГОСТ 4389, ГОСТ 31867, ГОСТ 23268.15.

Примечание — Исследования показали, что метод неприменим для некоторых видов твердого топлива из бытовых отходов (например, произведенного из шин), потому что гранулы ломаются при горении.

#### 9.4 Калибровка

Для методов определения, требующих калибровки измерительной аппаратуры, готовят серию калибровочных растворов разбавлением стандартных растворов элементов в соответствии с 7.6. Калибровочные растворы устойчивы в течение 1 мес при хранении их в холодильнике.

#### 9.5 Анализ стандартных образцов

Анализ стандартных образцов (СО) проводят на подходящей аппаратуре в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Содержание элементов в СО рассчитывают с помощью калибровочных графиков.

#### 9.6 Анализ проб

Анализ проб топлива проводят на подходящем оборудовании в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Анализ проб проводят в тех же условиях, что и испытание стандартных образцов.

### 10 Обработка результатов

#### 10.1 Общие положения

Результаты анализа представляют в пересчете на сухое состояние топлива.



В расчетных формулах, представленных ниже, следует дополнительно учесть все промежуточные разбавления раствора.

### 10.2 Общий хлор, общий фтор или общий бром

Массовую долю общего хлора(фтора, брома) в сухом топливе  $Cl^d$  ( $F^d$ ,  $Br^d$ ),%, вычисляют по формуле

$$Cl^d (F^d, Br^d) = \frac{(C - C_0)V100}{m(100 - W^a)} 100, \quad (1)$$

где  $C$  – концентрация хлора (фтора, брома) в растворе анализируемой пробы, мг/дм<sup>3</sup>;  
 $C_0$  – концентрация хлора (фтора, брома) в растворе холостого опыта, мг/дм<sup>3</sup>;  
 $V$  – объем раствора, дм<sup>3</sup>;  
 $m$  – масса навески пробы (таблетки), взятой для анализа, мг;  
 $W^a$  – массовая доля влаги в анализируемой пробе, определенная по 33512.3, %.

### 10.3 Общая сера

Массовую долю общей серы в сухом топливе  $S^d$ ,%, вычисляют по формуле (2):

$$S^d = 0,3338 \frac{(C - C_0)V100}{m(100 - W^a)} 100, \quad (2)$$

где 0,3338 – стехиометрическое отношение масс серы и сульфат-иона;  
 $C$  – концентрация сульфат-иона в растворе анализируемой пробы, мг/дм<sup>3</sup>;  
 $C_0$  – концентрация сульфат-иона в растворе холостого опыта, мг/дм<sup>3</sup>;  
 $V$  – объем раствора, дм<sup>3</sup>;  
 $m$  – масса навески пробы (таблетки), взятой для анализа, мг;  
 $W^a$  – массовая доля влаги в анализируемой пробе, определенная по ГОСТ 33512.3, %;

## 11 Контроль качества

Для выявления возможных загрязнений от посуды и/или реагентов проводят холостой опыт, используя те же процедуры и те же количества реагентов, но без навески пробы.

С целью проверки правильности всей процедуры для каждой серии определений проводят контрольное испытание — анализодной из контрольных смесей в соответствии с 7.8. Достаточно три раза провести испытание контрольной смеси с концентрацией определяемых элементов, лежащей приблизительно в середине диапазона измеряемых концентраций. Для каждого элемента результаты измерений должны находиться в диапазоне 90% — 110% от истинной концентрации элемента в смеси с коэффициентом вариации результатов менее 10 %.

Для контроля качества испытаний используют также имеющиеся в наличии стандартные образцы. Анализ стандартных образцов и контрольных смесей проводят по той же схеме, что и анализ проб.

## 12 Данные о представительных характеристиках

Данные о представительных характеристиках метода, описанного в настоящем стандарте, приведены в приложении В.

## 13 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

- сведения о лаборатории, проводившей испытания;
- идентификацию и описание пробы;
- дату поступления пробы и дату (даты) проведения испытания;
- ссылку на настоящий стандарт;
- ссылку на стандартные методы определения каждого элемента;
- результаты испытаний в соответствии с разделом 10;
- процедуры, проводившиеся при испытаниях, не описанные в данном стандарте или необязательные, а также любые другие факторы, которые могли повлиять на результаты;
- протокол испытаний должен быть строго идентифицирован, т.е. должен иметь серийный номер, который указывают на каждой странице, в протоколе также указывают общее количество страниц.

**Приложение А  
(обязательное)**

**Руководство. Характеристики лабораторной пробы для проведения химического анализа  
твердого топлива из бытовых отходов**

Согласно настоящему стандарту к приготовлению и хранению лабораторной пробы твердого топлива из бытовых отходов для его дальнейшего элементного анализа химическими методами предъявляются требования, изложенные в таблице А.1.

**Примечание** — Аналогичные требования предъявляются к приготовлению проб для всех стандартных химических методов испытаний твердого топлива из бытовых отходов, например по ГОСТ 33513, ГОСТ 33510 и др.

Исходя из практики работы с твердым топливом из бытовых отходов установлены максимальное количество лабораторной пробы, необходимое для испытаний, — 10 кг и максимальный размер частиц лабораторной пробы — 1 см.

Таблица А.1 – Требования к лабораторной пробе для анализа твердого топлива из бытовых отходов

Параметр (один или группа)	Минимальное количество лабораторной пробы, г*	Условия краткосрочного хранения перед отправкой в лабораторию	Условия длительного срока хранения перед отправкой в лабораторию	Материал упаковки
C, H, N	100	Те же, в которых топливо хранится на производстве	Охлажденная до 4 °С проба	Пластиковый сосуд или пакет
Cl, S, Br, F	100	Те же, в которых топливо хранится на производстве	Охлажденная до 4 °С проба	Пластиковый (без ПВХ) сосуд или пакет
Металлический Al	200	–	–	Пластиковый сосуд или пакет
Макроэлементы	400	–	–	Пластиковый сосуд или пакет
Следовые элементы, исключая Hg	200	–	–	–
Hg	100	–	–	Сосуд из стекла или тефлона
C, H, N, Cl, S, Br, F	150	Те же, в которых топливо хранится на производстве	Охлажденная до 4 °С проба	Пластиковый (без ПВХ) сосуд или пакет
Макроэлементы + следовые элементы, исключая Hg	500	Те же, в которых топливо хранится на производстве	Охлажденная до 4 °С проба	Пластиковый сосуд или пакет
Макроэлементы + следовые элементы + Hg	600	–	–	Стекланный сосуд (100 г) + пластиковый сосуд или пакет
Макроэлементы + следовые элементы + Hg + металлический Al	700	–	–	Стекланный сосуд (100 г) + пластиковый сосуд или пакет
Полный анализ	800	–	–	Стекланный сосуд (100 г) + пластиковый (без ПВХ) сосуд или пакет

\* Для сохранения представительности пробы максимальный размер частиц (мм) должен соотноситься с количеством лабораторной пробы, (г). Соотношение между этими величинами регламентировано в ГОСТ 33510.

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Данные по представительным характеристикам**

Метод, описанный в настоящем стандарте, был опробован в рамках проекта QUOVADIS. Для проекта были выбраны несколько представительных видов твердого топлива из бытовых отходов и испытаны методом настоящего стандарта. Данные по результатам, надежности, повторяемости и воспроизводимости приведены в стандарте [1].

В лабораториях Австрии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии, Италии и Великобритании были проведены межлабораторные сравнительные испытания.

Данные о производительности в соответствии со стандартом [2] представлены в таблицах В.1 — В.4.

Данные представлены лабораториями, участвовавшими в межлабораторных сравнительных испытаниях.

**Таблица В.1 — Данные по производительности для серы.**

Проба	Вещество	<i>l</i>	<i>n</i>	<i>o</i> , %	$X_{ref}$ , %	$\bar{X}$ , %	$\eta$ , %	$s_R$ , %	$CV_R$ , %	$S_r$ , %	$CV_r$ , %
A	Твердое топливо из бытовых отходов из измельченных шин	160	14	4,7	na	1,42	na	0,181	12,7	0,103	7,30
B	Твердое топливо из бытовых отходов из древесных спилов	144	13	7,7	na	0,03	na	0,013	43,3	0,007	23,3
C	Твердое топливо из бытовых отходов из осадка сточных вод	156	14	7,1	na	1,06	na	0,144	13,6	0,059	5,60
D	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов	154	14	8,3	na	0,25	na	0,029	11,6	0,029	11,6
E	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов (бумаги и пластика)	154	14	8,3	na	0,13	na	0,026	20,0	0,013	10,0

Обозначения:  
*l* — число значений за исключением выбросов;  
*n* — число лабораторий после исключения выбросов;  
*o* — процент отделенных значений после повторных определений;  
 $X_{ref}$  — принимаемое эталонное значение на сухое вещество;  
 $\bar{X}$  — среднее общее на сухое вещество;  
 $\eta$  — коэффициент восстановления;  
 $s_R$  — стандартное отклонение воспроизводимости на сухое вещество;  
 $CV_R$  — коэффициент отклонения воспроизводимости;  
 $S_r$  — стандартное отклонение повторяемости на сухое вещество;  
 $CV_r$  — коэффициент отклонения повторяемости;  
 Na — нет данных.

**Таблица В.2 — Данные по производительности для хлора.**

Проба	Вещество	<i>l</i>	<i>n</i>	<i>o</i> , %	$X_{ref}$ , %	$\bar{X}$ , %	$\eta$ , %	$s_R$ , %	$CV_R$ , %	$S_r$ , %	$CV_r$ , %
A	Твердое топливо из бытовых отходов из измельченных шин	138	13	11,5	na	0,050	na	0,024	48,0	0,016	32,0
B	Твердое топливо из бытовых отходов из древесных спилов	156	14	7,1	na	0,294	na	0,056	19,0	0,044	15,0
C	Твердое топливо из бытовых отходов из осадка сточных вод	156	14	7,1	na	0,311	na	0,087	28,0	0,027	8,70
D	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов	156	14	7,1	na	0,571	na	0,153	26,8	0,102	17,9
E	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов (бумаги и пластика)	156	14	7,1	na	0,932	na	0,181	19,4	0,099	10,6

Обозначения: см. таблицу В.1.

**ГОСТ 33515—2015**

Таблица В.3 — Данные по производительности для брома.

Проба	Вещество	l	n	o, %	X <sub>ref</sub> , %	= X, %	η, %	s <sub>R</sub> , %	CV <sub>R</sub> , %	S <sub>r</sub> , %	CV <sub>r</sub> , %
A	Твердое топливо из бытовых отходов из измельченных шин	114	10	5,0	na	0,030	na	0,0138	46,0	0,0067	22,2
B	Твердое топливо из бытовых отходов из древесных спилов	49	5	18,3	na	0,0027	na	0,0012	4,40	0,0006	2,20
C	ТТБО из осадка сточных вод	60	6	16,7	na	0,0029	na	0,0008	27,6	0,0003	10,3
D	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов	65	7	22,6	na	0,0065	na	0,0024	36,9	0,0024	36,9
E	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов (бумаги и пластика)	76	7	9,5	na	0,0110	na	0,0042	38,2	0,0042	38,2

Обозначения – см. таблицу В.1

Таблица В.4 — Данные по производительности для фтора.

Проба	Вещество	l	n	o, %	X <sub>ref</sub> , %	= X, %	η, %	s <sub>R</sub> , %	CV <sub>R</sub> , %	S <sub>r</sub> , %	CV <sub>r</sub> , %
A	Твердое топливо из бытовых отходов из измельченных шин	92	8	4,2	na	0,0063	na	0,0098	156	0,0059	93,7
B	Твердое топливо из бытовых отходов из древесных спилов	86	9	20,4	na	0,0027	na	0,0005	18,5	0,0005	18,5
C	Твердое топливо из бытовых отходов из осадка сточных вод	144	12	0,0	na	0,0311	na	0,0106	34,1	0,0051	16,4
D	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов	118	11	10,6	na	0,0098	na	0,0026	26,5	0,0019	19,4
E	Твердое топливо из бытовых отходов из муниципальных отходов (бумаги и пластика)	117	11	11,4	na	0,0100	na	0,0053	53,0	0,0048	48,0

Обозначения — см. таблицу В.1.

Приложение С  
(справочное)

**Основные результаты испытаний на производительность**

Испытания на прочность проводили аналитическим методом с применением нескольких контролируемых вариантов аналитических параметров (состав и различная крупность гранул: 0,5, 1 и 1,5 мм) в условиях повторяемости, чтобы оценить отдельно влияние каждого из параметров на результаты испытаний.

Проведенные исследования показали, что метод неприменим для некоторых видов твердого топлива из бытовых отходов (например, содержащих резину), потому что пеллеты имеют тенденцию ломаться при горении. При работе с твердым топливом из бытовых отходов, содержащим подобные материалы, есть целесообразность проверить, происходит ли сжигание количественно. Кроме того, можно собрать газы после сжигания в сосуд с сорбционным раствором.

При увеличении размера гранул снижается повторяемость при определении брома и хлора, а также серы. При необходимости получения высокой повторяемости следует работать с гранулами не больше 0,5 мм.

Библиография

- [1] EUR 23552 EN—2008 Joint Research Centre — Institute for Environment and Sustainability — QUOVADIS Project — Organization of Validation Exercises — JRC Scientific and Technical Reports — ISBN 978-92-79-10396-4 — Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
- [2] ИСО 5725-2:1994 (ISO 5725-2:1994) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения  
[Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (с поправкой ISO 5725-2:1994/Cor.1:2002)]

Редактор *И.В. Кирилenco*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *Д.М. Кульчицкого*

Подписано в печать 18.02.2016. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.  
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 36 экз. Зак. 216.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)