



ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СМЕСИТЕЛИ ПЫЛИ

Типы и основные размеры.

OCT34.42.304-81 ÷ OCT 34.42.308-81

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ
Министерства энергетики и электрификации СССР
№ 167 от 23.03.82г.

ИСПОЛНИТЕЛИ: ПТИ „Энергомонтажпроект“

Главный инженер А.Д.Шанин

Ленинградский филиал

ПТИ „Энергомонтажпроект“

Главный инженер А.М.Щагин

Заведующий отделом Л.Д.Рязанов

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Б.Д.Кузьмин

П.Н.Кравченко

Л.Д.Соболева

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным управлением
по монтажу теплосилового оборудования электро-
станций при Министерстве энергетики и электри-
фикации СССР.

Главный инженер В.А.Федоров

СОГЛАСОВАНЫ Главным производственно-техническим
управлением по строительству
Минэнерго СССР

Главный инженер В.Г.Чумаченко

ВГПИ „Теплоэлектропроект“

Главный инженер В.Н.Охотин

НПО по исследованию и проектированию
энергетического оборудования
им. И.И.Ползунова

Зам. директора по
научной части

В.В.Митор.

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

*Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций*

ОСТ

СМЕСИТЕЛИ ПЫЛИ

34.42.307-81

Dy 350÷600 мм

Типы и основные размеры

Взамен ОСТ 34.42.307-76


*Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 23 марта 1982 г. № 167 срок введения установлен
1 октября 1982 г.*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*1. Настоящий стандарт распространяется на
смесители пыли, предназначенные для пылепро-
водов Dy 350÷600 мм с одним вводом пыли тепло-
вых электростанций.*

*2. Типы и основные размеры смесителей пы-
ли должны соответствовать чертежу и таблице.*

ОСТ34.42.307-81 Стр.2



Обозначение	Проход условный пылепровода D_y	мм											
		D	S	D_1	S_1	L	a	b	c	l	e	h	h_1
01 ОСТ34.42.307-81	350	377	10	150	4	1100	477	441	414	327	270	70	110
02	400	426	11			1200	507	455	428	352	305	80	120
03							508	636	598	290			
04	450	478		205	6	1300	538	652	613	315	350	95	140
05	500	530	8			1500	629	669	629	401	390	105	155
06 ОСТ34.42.307-81	600	630				1700	700	701	659	461	460	125	185

Пример условного обозначения смесителя пыли для пылепровода D_y 400 мм и точки пыли из трубы 219×7 мм:

СМЕСИТЕЛЬ ПЫЛИ 400-219×7 03 ОСТ34.42.307-81

содержание

	Стр.
ОСТ 34.42.304-81 Смесители пыли $D_y 150$ мм	3
ОСТ 34.42.305-81 Смесители пыли (эжекторы) $D_y 150$ мм	5
ОСТ 34.42.306-81 Смесители пыли $D_y 200+300$ мм . . .	7
ОСТ 34.42.307-81 Смесители пыли $D_y 350+600$ мм . . .	9
ОСТ 34.42.308-81 Смесители пыли $D_y 350+600$ мм с двумя вводами пыли	11

OCT 34.42.304-81 ÷ OCT 34.42.308-81

Лист РЕГИСТРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Подписано в печать 2.II.82

Формат 60x84^I/16

Печать офсетная

Усл.печ.л. 0,93

Уч.-изд.л. 0,72

Тираж 1000 экз. Заказ 970

Цена II коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электри-
фикации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д.68.

Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5