



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА  
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Тел.: (495) 521-23-33 факс (495) 529-82-52  
E-mail: vniipro@mail.ru,  
<http://www.vniipro.ru>

8 12 2009 № 12-402/5876

на № 936 от 13.11.2009 г.

Генеральному директору  
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

ул. Пионерская, д. 4, г. Королев  
Московской обл., 141070

Г О применении пожарного извещателя 7

Специалисты института считают, что применение адресно-аналоговых технических средств обнаружения пожара, таких как ДИП-34А-01-01 и ДИП 34А-01-02, а также тепловых извещателей С2000-ИП, позволяет обеспечивать надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности ложной тревоги. При условии соответствия технических характеристик выпускаемых на Вашем производстве извещателей требованиям Приложения Р СП5.13130.2009, считаем допустимым установку одного извещателя в помещении при выполнении требований п. 13.3.3 СП.5.13130.2009.

Начальник

Н.П. Копылов