



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

01.08.2011 № 13-4-03-40722 Директору  
На № 53 от 03.05.2011 ООО «Аудит Сервис Оптимум»  
С.Г. Светушенко  
ул. Комиссарова, д. 28, г. Владимир  
600027  
[aso33@bk.ru](mailto:aso33@bk.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая, что в соответствии с частью 12 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Деревянные конструкции сооружения могут быть подвергнуты огнезащитной обработке в целях повышения их огнестойкости и снижения пожарной опасности.

Вместе с тем, сообщая, что требования СанПин выполняются в части не противоречащей Федеральному закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов