

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**НЕФТЬ
ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

НЕФТЬ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Технические условия

**ГОСТ
9965—76**

Petroleum for oil-processing plants.
Specifications

МКС 75.040
ОКП 02 4000

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на нефть, поставляемую нефтеперерабатывающим предприятиям и предназначенную для переработки.

Стандарт не распространяется на нефти, уникальные по физико-химическому составу (приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от степени подготовки устанавливаются I, II и III группы нефти.

1.2. По показателям степени подготовки нефть должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для группы			Метод испытания
	I	II	III	
1. Концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	100	300	900	По ГОСТ 21534
2. Массовая доля воды, %, не более	0,5	1,0	1,0	По ГОСТ 2477
3. Массовая доля механических примесей, %, не более		0,05		По ГОСТ 6370 и по п. 3.2 настоящего стандарта
4. Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более		66,7 (500)		По ГОСТ 1756

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. В зависимости от массовой доли серы нефти подразделяют на три класса:

- 1 — малосернистые (до 0,60 %);
- 2 — сернистые (от 0,61 до 1,80 %);
- 3 — высокосернистые (более 1,80 %).

В зависимости от плотности при 20 °С каждый класс нефти подразделяют на три типа:

- 1 — легкие (до 850 кг/м³);
- 2 — средние (от 851 до 885 кг/м³);
- 3 — тяжелые (более 885 кг/м³).

П р и м е ч а н и е. Требования к разделению нефтей на классы и типы введены с 01.01.91. Определение было обязательно для набора данных до 01.01.91.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

1.4. Условное обозначение нефтей состоит из трех цифр, соответствующих классу, типу и группе.

Пр и м е р. Нефть Самотлорского месторождения с массовой долей серы 0,96 % (класс 2), плотностью 842,6 кг/м³ (тип 1), концентрацией хлористых солей 72 мг/дм³, массовой долей воды 0,3 % (группа I) обозначают 2.1.1.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Нефть принимают партиями. Партией считают любое количество однородной по показателям качества нефти, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Объем выборки — по ГОСТ 2517.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания удвоенного количества пробы.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы не менее 2 дм³.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Механические примеси определяют по ГОСТ 6370 с дополнительной промывкой фильтра горячей водой и проверкой промывной воды на отсутствие ионов хлора.

3.3. **(Исключен, Изм. № 1).**

3.3.1, 3.3.2. **(Исключены), (Поправка).**

3.4. Определение массовой доли серы — по ГОСТ 1437 или по ГОСТ 3877. При разногласиях в оценке качества нефти определение проводят по ГОСТ 1437.

3.5. Определение плотности — по ГОСТ 3900.

3.4; 3.5. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, транспортирование и хранение нефти — по ГОСТ 1510.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Нефть является жидким горючим продуктом с температурой вспышки ниже 0 °С и температурой самовоспламенения выше 500 °С.

5.2. Предельно допустимая концентрация нефтяных паров в воздушной среде производственных помещений 300 мг/м³.

5.3. При работе с нефтью следует применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4. При загорании небольших количеств разлитой нефти необходимо применять песок, кошму, пенные огнетушители; при развившихся пожарах необходимо применять воду от лафетных стволов, химическую и механическую пену.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕФТЕЙ, УНИКАЛЬНЫХ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Наименование нефтей	Признак уникальности
1. Троице-Анастасиевская IV горизонта	Имеет особо низкую температуру застывания
2. Мангышлакская	
3. Тенгизская	
4. Жанажол-Кенкиякская	Имеет высокое содержание парафина, малосернистая
5. Азербайджанские (суша и море)	
6. Ярегская	Содержит сероводород и меркаптаны, большое содержание светлых фракций
7. Нефть для дорожных работ	
8. Нефти, сдаваемые для трубопроводного транспорта	Повышенное содержание сероводорода
9. Нефть, поставляемая для экспорта	Тяжелые малосернистые нефти
	Особо тяжелая, шахтной добычи
	Особо тяжелая, высокосмолистая. Сдается по специальным техническим условиям
	Сдаются внутри Миннефтепрома СССР по специальным техническим условиям. По ряду показателей отличаются от требований стандарта
	Сдается по специальным техническим условиям

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтяной промышленности СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.76 № 2499
- ВЗАМЕН ГОСТ 9965—62
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1437—75	1.3	ГОСТ 3877—88	1.3
ГОСТ 1510—84	4.1	ГОСТ 3900—85	1.3, 3.4
ГОСТ 1756—2000	1.2	ГОСТ 6370—83	1.1, 3.2
ГОСТ 2477—65	1.2	ГОСТ 21534—76	1.2
ГОСТ 2517—85	2.2, 3.1		

- Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)
- ИЗДАНИЕ (июнь 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., декабре 1989 г. (ИУС 12—88, 4—90), Поправкой (ИУС 6—96)