

206



Система добровольной сертификации  
в строительстве в Российской Федерации

**«ФЦС-стройсертификация»**

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации  
за Рег. № РОСС RU.B1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 000026

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ФЦС RU.B1447.ПР01.0022

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 03.04.2017 по 03.04.2020

**ПРОДУКЦИЯ**

Прокат периодического профиля класса А400С в мотках  
диаметром 6-10 мм  
Выпускается по ТУ 14-1-5473-2003 с Изм. № 1, 2, 3  
Серийный выпуск  
**НАЗНАЧЕНИЕ**

КОД ОКПД 2  
24.10.62.213

Для армирования железобетонных конструкций

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТУ 14-1-5473-2003 с Изм. № 1, 2, 3

КОД ТН ВЭД  
7213 10 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ПАО «Северсталь»

Россия, 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30  
ИНН 3528000597 Тел./факс (8202) 56-55-03/ (8202) 53-14-29

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ПАО «Северсталь»

**НА ОСНОВАНИИ:**

Протокола сертификационных испытаний № 33 от 28.03.2017 ИЦ «НИЦ «Строительство»  
г. Москва, ФЦС RU.B1447.02ИЦ01 от 11.10.2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сертификация проведена по схеме 3

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «НИЦ «Строительство» ФЦС RU.B1447.01ПР01 от  
11.10.2016.

Россия, 109128, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6  
Тел./факс (495) 133-01-57; E-mail: info@cstroy.ru

**ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА**

**ЭКСПЕРТ**



П.А. Рахманов

Г.Н. Гиниятулина

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, тел. (495) 133-01-57

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «ФЦС-стройсертификация»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НИЦ «Строительство»  
(Свидетельство ФЦС RU.B1447.02ИЦ01 от 11.10.2016 г.)  
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д.6  
(наименование, адрес)

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 33 от 28.03.2017 г.

Основание для проведения испытаний: Решение № 28 от 27.02.2017г.  
ОС «НИЦ «Строительство» (свидетельство ФЦС RU.B1447.01ПР01 от 11.10.2016 г.)

Наименование продукции: Прокат периодического профиля класса А400С в мотках диаметром 6-10 мм

выпускается по ТУ 14-1-5473-2003 с Изменениями №1, 2, 3 ОКПД 2 24.10.62.213 ТН ВЭД 7213 10 000 0

(тип, марка, код ОКП, ТН ВЭД, НД и т.п.)

Производитель продукции: ПАО «Северсталь»  
(наименование, страна, адрес)

Россия, 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, дом 30

Дата получения образцов: Акт отбора образцов от 06.03.2017г.  
(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытанных образцах: по 6 образцов каждого диаметра  
(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ: С-66 – С-69  
(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний: ГОСТ 5781-82; ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ 12004-81, ГОСТ 18895-97, ГОСТ 14019-2003, ГОСТ 10922-2012.  
(шифры НД, наименование методик)

Дата испытания образцов: март 2017г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Прокат периодического профиля класса А400С в мотках диаметром 6-10 мм, производства ПАО «Северсталь» соответствует требованиям ТУ 14-1-5473-2003 с Изменениями №1, 2, 3.



Дроб

И.М. Дробященко